

数据结果汇总表

任务名称：旗县饮用水源地例行监测（2025 年下半年） 采样时间：2025 年 08 月 06 日 第 1 页
任务编号：L-LX-25-034 样品种类：地下水 分析时间：2025 年 08 月 06 日-08 月 13 日 共 2 页

分析项目	样品编号	L-LX-25-034-DX-05-001	标准限值
	单位 点位名称		
嗅和味	/	无	无
肉眼可见物	/	无	无
pH 值	无量纲	7.81	6.5-8.5
色度	度	5	15
浊度	NTU	2.72	3
溶解性总固体	mg/L	1084	1000
高锰酸盐指数	mg/L	2.5	3.0
总硬度	mg/L	500	450
氨氮	mg/L	1.53	0.50
氟化物	mg/L	0.29	1.0
氰化物	mg/L	0.001L	0.05
挥发酚	mg/L	0.002L	0.002
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.3
硫化物	mg/L	0.005L	0.20
总大肠菌群	MPN/L	10	30
SO ₄ ²⁻	mg/L	183	250
Cl ⁻	mg/L	248	250
NO ₃ ⁻	mg/L	0.222	20.0
亚硝酸盐氮	mg/L	0.004	1.00
钠	mg/L	147.5	200
铬（六价）	mg/L	0.004L	0.05
砷	mg/L	0.0027	0.01
汞	mg/L	0.00004L	0.001
硒	mg/L	0.0004L	0.01





NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称：旗县饮用水源地例行监测（2025 年下半年） 采样时间：2025 年 08 月 06 日 第 2 页
任务编号：L-LX-25-034 样品种类：地下水 分析时间：2025 年 08 月 06 日-08 月 13 日 共 2 页

分析项目	样品编号	L-LX-25-034-DX-05-001	标准限值
	点位名称	五原县新隆水源地	
	单位		
铜	mg/L	0.001L	1.00
镉	mg/L	0.0001L	0.005
铅	mg/L	0.001L	0.01
锌	mg/L	0.02L	1.00
铁	mg/L	0.03L	0.3
锰	mg/L	0.08	0.10
铝	mg/L	0.00115L	0.20
碘化物	mg/L	0.002L	0.08
氯仿	μg/L	0.4L	60
四氯化碳	μg/L	0.4L	2.0
苯	μg/L	0.4L	10.0
甲苯	μg/L	0.3L	700
总 α 放射性	Bq/L	0.049	0.5
总 β 放射性	Bq/L	0.160	1.0
细菌总数	CFU/mL	80	100
备注	所附标准为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。		

填表人：刘泰岳 复核人：刘杨 审核人：陈永强
日期：2025 年 8 月 28 日 日期：2025 年 8 月 28 日 日期：2025 年 8 月 28 日